

Dansk Indeklimate Mærkning

Certifikat nr. 146



Dansk Indeklimate Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

KPK Vinduer og Døre

KPK Døre og Vinduer A/S

Rogalandsvej 3

7900 Nykøbing Mors

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:

19. april 2025

Dansk Indeklimate Mærkning

Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklimate Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklimate Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 146

Indehaver af mærkningstilladelse:

KPK Døre og Vinduer A/S

Rogalandsvej 3
7900 Nykøbing Mors

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Første udstedelsesdato

Prøvet produkt

KPK Vinduer og Døre

General labelling criteria, 6th edition, 2018
Windows and exterior doors, 4th edition, 2018

4. april 2020

Dørelement, imprægneret/overfladebehandlet iht. system 4

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 1

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn	
TVOC ₂₈	< 0,005 mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	< 0,003 mg/m ³

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	10 døgn

Mærkningsgrundlag

Det testede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn	
TVOC	≤ 10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,01 mg/m ³

Emission målt efter 28 døgn	
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤ 1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,001 mg/m ³
R-værdi	≤ 1

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	≤ 30 døgn

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤ 0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤ 1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤ 1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,1 mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, samlingsvejledning, rengøring- og vedligeholdelsesvejledning